

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 401/2009 - FT  
Contract No.

02.02.2010  
RO/sta

Auftraggeber: Euro-Elzett  
Customer: Zárgyártó És Kereskedelmi Kft.  
Csepel ut 3  
HU-9400 Sopron

Auftragsgegenstand: Prüfung von Einsteckschlössern Typ D31PZ72 fireproof  
Subject: gemäß ÖNORM EN 12209 Ausgabe: März 2006

Ergebnis: Bezugnehmend auf Prüfbericht 401/2008 bestätigt die  
Result: HolzforSchung Austria, dass die nachstehend angeführten  
Einsteckschlösser gemäß ÖNORM EN 12209 Ausgabe: März 2006  
geprüft wurden und für folgende Klassifizierung erreichten:

Typ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ge- brauchs- kategorie	Dauer- funktions- tüchtig- keit und Belas- tung der Falle	Türmas- se und Schließ- kraft	Eignung für Feuer- schutz-/ Rauch- schutztür- ren	Sicher- heit	Korrosi- ons- bestän- digkeit und Tempera- tur	Schutz- wirkung und Anbohr- wi- derstand	Türbezo- gener Verwen- dungs- bereich	Art der Schlüs- selbe- tätigung und Ver- riegelung	Art der Spindel betäti- gung	Schlüs- sel- kennung
<b>D31 PZ72 fire- proof</b>	<b>2</b>	<b>M</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>E</b>	<b>4</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Die brandschutztechnische Eignung wurde durch die Prüfung gemäß ÖNORM EN 1634-2 für 30 Minuten Feuerwiderstandsdauer nachgewiesen.

Gemäß ÖNORM EN 12209 Abschnitt 7 ist eine Kennzeichnung des Produktes und / oder auf der Verpackung oder den Begleitpapieren mit dem in ÖNORM EN 12209 beschriebenen Umfang vorgeschrieben.


Geltungsdauer:  
Period of validity

--

  
DI M. Wieser  
Zeichnungsberechtigter

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



  
Ing. R. Oberressl  
Bearbeiter

Die HolzforSchung Austria ist eine durch das BMWFJ akkreditierte und notifizierte Prüf- und Überwachungsstelle (Notified Body 1087).